

L. Tihonovs
- darbam
14.02.2022.

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

11.02.2022. Nr.1515/15.2-9-2

Uz 07.02.2022 Nr.1-7/94

Pieteikums Nr.687-2022

VALMIERAS ŪDENS SIA

Rūpniecības iela 50, Valmiera,

Valmieras novads, LV-4201

valmieras.udens@valmierasudens.lv

Gāzes iekārtas nomaiņas un jaudas samazināšanas
būvniecības dokumentācijas izstrādei Grīšļu ielā 6,
Valmierā

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk - GASO) informē, ka gāzes iekārtas (*ūdenssildamā katla "Junkers Supramax K234-8-23" ar jaudu 256,3 kW*) demontāža, un jaunu gāzes iekārtu (*ūdenssildamo katlu ar jaudu 2 x 50 kW, **kopā jauda - 100 kW** (pieļaujama jaudas izmaiņa 30% robežās)*) uzstādīšana tehniski iespējama, ievērojot šādus noteikumus:

Gāzapgādes būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbus atļauts veikt tikai attiecīgajā jomā sertificētam speciālistam.

Tehniskās prasības:

1. Pievienošanās vieta – esošie objektā iekšējie gāzesvadi aiz gāzes norēķinu uzskaites mezgla.
2. Spiediena regulēšanas iekārta – esošā gāzes regulēšanas mezgla pārrēķinu, nepieciešamības gadījumā paredzēt tā rekonstrukciju un / vai iekārtu nomaiņu.
3. Uzskaitē – paredzēt esošā gāzes uzskaites mēraparāta pārrēķinu, nepieciešamības gadījumā veikt komercuzskaites mēraparāta nomaiņu. Norādīt gāzes stundas (min un max) un gada patēriņu. Ja nepieciešams paredzēt gāzes uzskaites mēraparāta nomaiņu, uzstādīt gāzes komercuzskaites mēraparātu ar attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanas iespēju. Prasības gāzes uzskaites mezgla infrastruktūras izveidei un korektora izvēlei, lai nodrošinātu attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanu, atrodamas GASO mājaslapā www.gaso.lv.
4. Pārbūve – ieprojektēt jaunus gāzesvadu posmus, saglabāt esošo gāzapgādes sistēmu. Diametru pieņemt pēc aprēķina. Demontēt neizmantojamus gāzesvadus.
5. Iekārtas - uzrādīt gāzi patērējošo iekārtu un gāzes uzskaites mezgla izvietojumu.

Gāzapgādes sistēmas parametri:

1. Siltumspēja – 33.076 MJ/ m³ (7900 kcal/m³)
2. Blīvums - 0,73 kg/m³
3. Gāzes spiediens pievienošanās vietā – darba spiediens.

Prasības gāzapgādes būvniecības dokumentācijas saskaņošanai un iesniegšanai GASO:

1. Gāzes uzskaites mezglu saskaņot – Tirdzniecības nodrošināšanas departamenta Metroloģijas un kontroles daļā.
2. Būvniecības dokumentāciju saskaņot un iesniegt (2 eksemplāru(s) sējumā, 0 eksemplāru(s) digitāli) – Gāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļā.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 3 gadi.

SANĒMIS
SIA "VALMIERAS ŪDENS"

Nr. 40-Edoc

"11." februāris 2022

Piezīmes:

1. Būvniecības dokumentācijas izstrāde un saskaņošana jāveic, ievērojot Būvniecības likuma, Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS), Dabaszgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu, Dabaszgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.
2. Gāzes padeve iespējama tikai pēc šo noteikumu izpildes un gāzapgādes sistēmu nodošanas ekspluatācijā.
3. Informējam, ka atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.78 "Dabaszgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi", ir noteikts:
p.23. „Ja atbilstoši tehnoloģiskajam procesam gazificētajā objektā izvietotajām iekārtām ir nepieciešama nepārtraukta kurināmā piegāde, lietotājs dabaszgāzes apgādes pārtraukuma laikā izmanto citu kurināmo”.
4. Līdz dabaszgāzes padevei jaunbūvējamajā gāzapgādes sistēmā Jums jāveic:
 - a. dabaszgāzes pieslēguma līguma noslēgšana;
 - b. kopējo pieslēguma izmaksu apmaksa saskaņā ar noslēgto dabaszgāzes pieslēguma līgumu;
 - c. dabaszgāzes tirdzniecības līguma noslēgšana;
5. Ar dabaszgāzes pieslēguma ierīkošanas procesu un sadales pakalpojuma tarifu iespējams iepazīties GASO mājaslapā www.gaso.lv.

Komerpcilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs

T. Strazdiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Fišermane 67041781
gazapgades.departaments@gaso.lv