



1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Kanalizācijas caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētas smilts.
3. Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
4. Gruntsūdens vai virsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot g.ū. atsūkņēšanu vai pazemināšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
5. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
6. Vietās, kur atklājas nelabvēlīga grunts (māls, kūdra u.c.), paredzēt grunts nomaņu uz rupju smilti.
7. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, jāsātaļaujuma sākotnējā stāvoklī.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				 SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKSTS:		PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2025/23
BŪVPR.D.VAD.	J.Maciņevskis		07.2025			STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Ziļe		07.2025			MARKA:	UKT
						LAPAS NR.:	3
						KOPEJO LAPU SKAITS:	9
FAILS:				RASĒJUMS:		MĒROGS:	Mh1:500 Mv1:100
						ARHĪVA REĢ. NUMURS:	