



Divkārtu virsmas seguma atjaunošana (ielas griezumā)




Tips 1

Divkārtu virsmas seguma brauktuves seguma atjaunošana




Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22&8/11 kārta 3 cm
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm 150 MPA
Salizturīgais slānis, hmin=30cm Ev2≥90MPa (atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026" prasībām)
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa) (dabīga grunts vai pievesta smiltis tranšējas aizbērumam)

Tips 2
Zāliena atjaunošana



Tips 3
Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla iebrauktubes seguma atjaunošana



Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0-32s, (AADTj, pievestā < 100), h=20cm 150 MPA
Salizturīgais slānis, hmin=40cm Ev2≥90MPa (atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2026" prasībām)
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa) (dabīga grunts vai pievesta smiltis tranšējas aizbērumam)

PIEZĪMES:

1. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus;
2. Materiāliem jāatbilst "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026";
3. Segas un seguma izbūves darbi jāveic atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026";
4. Minerālmateriāla maisījumu frakcijas zem divkārtu seguma atbilstoši Tehniskām specifikācijām.
5. Gadījumā, ja no tranšējas malas līdz ielas malai attālums ir mazāks par 0.5m, segums jāatjauno līdz ielas malai.
6. Nav pieļaujama grunts iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS:  SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensvada pārbūve Parka ielā (posmā no Rīgas ielas 60 līdz Sporta ielai), Valmierā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2026/27
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		05.2026.		STADIJA:	
IZSTRĀDĀJA	N.Ziļe		05.2026.	RASĒJUMS: Seguma atjaunošanas veidi	MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	10
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	10
					MĒROGS:	-
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	