



CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ


Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)



Asfaltētās/divkārtu virsmas segums



TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA T- 1



APZĪMĒJUMI:
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - cauruļvada ārējais diametrs
Di - izmērs mm
*- Tranšejas platums var pieaugt atkarībā no dziļuma un attāluma līdz ielas malai.

- Apzīmējumi:
OD - ārējais diametrs mm
Dr - standarta blīvējums pēc Proktora (%)
- PIEZĪMES
- Tranšēju sienas ielas zonā (braucamajā daļā) nostiprināt ar tranšejas atbalststienām.
 - Rokot būvbedri, gar esošo ceļa segu un zemes klātni, to nostiprināt ar vairogu vai izmantot līdzīgu risinājumu, kas būvniecības laikā neļaus esošai ceļa segai un zemes klātni noslīdēt (nobrukt).
 - Tranšēju aizber vienmērīgi, nedrīkst lietot akmeņainas grunts. Katrs slānis jāsabīvē vismaz līdz 98% no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Blīvēt pa kārtām. Zaļajā zonā blīvējuma pakāpe 95 % no Proktora blīvuma.
 - Izbūvējot cauruļvadus ievērot darba drošības pasākumus.
 - Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusī.
 - Būvdarbu veicējam jāievērtē arī citi darbi un materiāli, kas nav minēti šajā rasējumā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
 - Virs izbūvējamiem ūdensvada cauruļvadiem 0,3-0,5m no caurules augšas jāizvieto markēšanas lenta "Ūdensvads".

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: valmieras ūdens SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensvada pārbūve Palejas ielā, posmā no Valkas ielas līdz Tērbatas ielai Valmierā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2023/67
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2024.		STADIJA:	
IZSTRĀDĀJA	N.Ziļe		04.2024.		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Cauruļvada izbūve būvgrāvī.	LAPAS NR.:	4
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	8
					MĒROGS:	-
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	