



AKU VĀKU IZBŪVES PRINCIPIĀLIE RISINĀJUMI


Dzelzsbetona akas vāka izbūve uz asfaltētiem ceļiem



Dzelzsbetona akas vāka izbūve uz divkārtas virsmas seguma ielām



Aizbīdņa kape divkārtu virsmas segumā



Piezīmes:

- 1.Betona grodu akas vākiem (ar uzrakstu - VALMIERAS ŪDENS) jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī.
2. Aku lūkām jātbilst LVS EN124.
3. Aku pārseguma plātnes un lūkas ielas braucamāja daļā izvietojamas ņemot vērā transporta kustības virzienus.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:	
EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				valmieras ūdens SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201	
AMATS:	UZVĀRDS:	PARAKSTS:	DATUMS:	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2024.	Ūdensvada pārbūve Palejas ielā, posmā no Valkas ielas līdz Tērbatas ielai Valmierā, Valmieras novadā	2-1/2023/67
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		04.2024.		STADIJA:
					MARKA:
				LAPAS NR.:	UKT
				RASĒJUMS:	7
				Aku vāku izbūves principiālie risinājumi.Kape	KOPĒJO LAPU SKAITS:
					8
					MĒROGS:
FAILS:					-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:
					