



AKU VĀKU IZBŪVES PRINCIPIĀLIE RISINĀJUMI


Dzelzsbetona akas vāka izbūve uz asfaltētiem ceļiem. Tips - 1




PP akas DN600 vāka izbūve asfalta segumā




Dzelzsbetona akas vāka izbūve zaļajā zonā. Tips - 2




Dzelzsbetona akas vāka izbūve betona plātņu segumā. Tips - 3



Aizbīdņa kape zālājā



Akas pasedze bruģakmens segumā



Piezīmes:

1. Betona grodu akas vākiem (ar uzrakstu - VALMIERAS ŪDENS) jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī.
2. Aku lūkām jābilst LVS EN124.
3. Aku pārseguma plātnes un lūkas ielas braucamāja daļā izvietojamas ņemot vērā transporta kustības virzienus.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				 SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTJUMA NUMURS:	2-1/2023/67
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2024.	Ūdensvada un kanalizācijas pārbūve daudzdzīvokļu māju Viestura laukums 5, 7 un 8 zemes gabalos, Valmiermuižā, Valmieras novadā	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2024.		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	9
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	10
					MĒROGS:	-
FAILS:				Aku vāku izbūves principiālie risinājumi.Kape	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	