**SIA „Valmieras ūdens”,** Reģ.Nr.44103033608
Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64226000, E-pasts: info@valmierasudens.lv
**testēšanas laboratorija**
Grīšļu iela 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tālrunis 64220609

EN ISO/IEC 17025
T-237

# TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 623/2026

13.10.2026.

Klients: **SIA "Valmieras ūdens"**, reģ. Nr. 44103033608
Adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Objekts: **PII Namiņš, Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads**
Paraugu ņemšanas mērķis: kvalitātes kontrole.
Paraugu ņemšanas plāns: Saskaņā ar SIA "Valmieras ūdens" dzeramā ūdens monitoringa programmu 2026. gadam.
Informācija par testēšanas paraugu:

| Parauga identifikācijas Nr. | Parauga ņemšanas laiks | Parauga veids | Ņemšanas vieta | Daudzums |
|---|---|---|---|---|
| 623-1-26 | 08.10.2026. 12:10 | Dzeramais ūdens<br>Parauga temperatūra 11.2°C | no aukstā ūdens krāna tualetē/ paraugs Nr. 8 | 0.5 L |

Paraugu ņemšana: Paraugs ņemts pēc krāna dezinfekcijas un ūdens notecināšanas. Temperatūra telpā 22.6°C.
Metode: LVS ISO 5667-5:2007; vienreizējs paraugs; tiešā paraugu ņemšanas metode.
Paraugs pieņemts laboratorijā: 08.10.2026. 13:42
Testēšana: sākta 08.10.2026., pabeigta 09.10.2026.

## Testēšanas rezultāti

| Nosakāmais rādītājs, mērvienība | Testēšanas metode | Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību[1] |
|---|---|---|
| **Parauga identifikācijas Nr.: 623-1-26** | | |
| pH | LVS EN ISO 10523:2012 | 7.5 ± 0.1; mērīts pie 22.0ºC |
| EVS (ATC, 25ºC), µS/cm | LVS EN 27888:1993 | 446 ± 7; mērīts pie 22.0ºC |
| Duļķainība, NTU | LVS EN ISO 7027-1:2021** | 0.43 ± 0.11 |
| Garša | GOST 3351-74** | nav |
| Smarža | GOST 3351-74** | nav |
| Krāsainība | LVS EN ISO 7887:2012** | bezkrāsains |
| Kopējā dzelzs, mg/L | LVS ISO 6332:2000 p.7.1. | 0.013* |

ATC - automātiskā temperatūras kompensācija; rezultāts pārrēķināts uz atsauces temperatūru 25ºC.
*Rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ)
** Neietilpst akreditācijas sfērā.
[1]Rezultāti, kas mazāki par metodes detektēšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi „<“. Rezultāta nenoteiktība tiek uzdota tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Uzrādītā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 95% ticamības līmeni.
**Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu.**
**Testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā nav atļauta bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas.**

Laboratorijas vadītāja Anita Šomase e-Paraksts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU