SIA „Valmieras ūdens”, Reģ.Nr.44103033608
Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64226000, E-pasts: valmieras.udens@valmierasudens.lv
Testēšanas laboratorija
Grīšļu iela 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tālrunis 64220609

EN ISO/IEC 17025
T-237

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 693/2025

05.12.2025.

Klients: **Valmieras ūdens, SIA**, reģ. Nr. 44103033608
Adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Objekts: **Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno", Beātes iela 42, Valmiera, Valmieras novads**
Paraugu ņemšanas mērķis: kvalitātes kontrole.
Paraugu ņemšanas plāns: Saskaņā ar laboratorijas analīžu izpildes grafiku 2025. gadam
Informācija par testēšanas paraugu:

Parauga identifikācijas Nr.	Parauga ņemšanas laiks	Parauga veids	Ņemšanas vieta	Daudzums
693-1-25	04.12.2025. 11:27	Dzeramais ūdens Parauga temperatūra 11.9°C	No krāna virtuvē/ paraugs Nr.8	0.5 L / 0.5 L

Paraugu ņemšana: Paraugs ņemts pēc krāna dezinfekcijas un ūdens notecināšanas. Temperatūra telpā 20.4°C
Metode: LVS ISO 5667-5:2007, LVS EN ISO 19458:2021; vienreizējs paraugs; tiešā paraugu ņemšanas metode.
Paraugs pieņemts laboratorijā: 04.12.2025. 11:50
Testēšana: sākta 04.12.2025., pabeigta 05.12.2025.

Testēšanas rezultāti

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Testēšanas metode	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību[1]
Parauga identifikācijas Nr.: 693-1-25		
Duļķainība, NTU	LVS EN ISO 7027-1:2021**	0.06 ± 0.01
Garša	GOST 3351-74**	nav
Smarža	GOST 3351-74**	nav
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012**	bezkrāsains
Kopējā dzelzs, µg/L	LVS ISO 6332:2000	<12
Koliformas baktērijas, MPN/100mL	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1
Escherichia coli (E. coli), MPN/100mL	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1

MPN, Most Probably Number (Visiespējamākais baktēriju skaits); rezultāta nenoteiktība netiek uzrādīta.
** Neietilpst akreditācijas sfērā.
[1]Rezultāti, kas mazāki par metodes detektēšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi „<“. Rezultāta nenoteiktība tiek uzdota tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Uzrādītā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 95% ticamības līmeni.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu.
Testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā nav atļauta bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas.

Laboratorijas vadītāja Anita Šomase e-Paraksts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU