

Mh 1:500
Mv 1:100


Projektētā ceļa virsmas
augstumi

Esošie zemes
virsmas augstumi

Uzbērums

RŪPNIECISKI IZOLĒTS PARALĒLS T-ATZARS 2XØ139/250 - Ø48/125 - Ø139/250, MEZGLS "B"

Siltumtīklu garenprofils no punkta 8 līdz 10




Esošā zemes atzīme	40.00	39.97	39.92
Projektējamā zemes atzīme	40.60	40.76	40.78
Caurules izolācijas apakšējā atzīme	38.99	39.00	39.01
Pamatne	Smilts pabērums 150 mm		
Izbūves veids	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø 48/125		
Attālums, m	Kritums mm/m	5/5	
		1.8/2.8	
Kopējais atālums, m		4.6	
Izvērsts siltumtrases plāns		8 9 10	


Paralēls T-atzars 2XØ139/250 - Ø48/125 - Ø139/250

2X PP "Pragma" aka D400

Siltumtīklu garenprofils no punkta 15 līdz 17

RŪPNIECISKI IZOLĒTS PARALĒLS T-ATZARS 2XØ139/250 - Ø48/125 - Ø139/250, MEZGLS "D"



Esošā zemes atzīme	41.27	41.30	41.36
Projektējamā zemes atzīme	41.90	41.74	41.92
Caurules izolācijas apakšējā atzīme	40.44	40.44	40.46
Pamatne	Smilts pabērums 150 mm		
Izbūves veids	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø 48/125		
Attālums, m	Kritums mm/m		
			2/2 1.8 10.5
Kopējais atālums, m	12.3		
Izvērstis siltumtrases plāns			

Paralēls T-atzars 2XØ139/250 - Ø48/125 - Ø139/250

2X PP "Pragma" aka D400

SIA PROJEKTI LL

Gaides iela 8, Valmiera

tālr.: +371 27033244

e-pasts: siaprojektill@gmail.com

Būvkomers. Reģ. Nr.14336

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	L.Lazdiņš		23.01.2023
Izstrādāja	R.Zaicevs		23.01.2023

Projekts: Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Dzegu un Dakstiņu ielās Valmierā, Valmieras novadā

Adrese: Valmiera, Dzegu iela, Dakstiņu iela, Valmieras novads

Pasūtītājs: SIA "Valmieras ūdens", Reģ. Nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Rasējums:

Siltumtīklu garenprofils
no punkta 8 līdz 10;
no punkta 15 līdz 17;

Stadija: **BP**

Mērogs: Mh1:500 Mv1:100

Pasūtījuma Nr.: LL-20221222/1

Arhīva reģ.Nr.: LL-20221222/1

Ras.marka/Nr.

SAT-6